



## **ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0417/2008**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek:

**Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna w Jaśle  
ul. Kadyiego 12  
38-200 JASŁO**

**stwierdza, że wyrób:** Hydrant nadziemny DN80 PN16  
typ C wg PN-EN 14384:2005  
Nr kat. 8004

**produkowany przez:** Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna w Jaśle  
ul. Kadyiego 12  
38-200 JASŁO

**spełnia wymagania:** pkt. 3.21. zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów  
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie  
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

### **Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0583/2008 z dnia 30.09.2008r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2692/BS/05 z dnia 20.12.2005r. wykonanych w Zakładzie – Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP
3. Sprawozdanie z badań nr 30-7220 z dnia 29.02.2008r. oraz Certyfikat ZKP 1015-CPD-2008 nr E-30-00149-08 z dnia 29.02.2008r. wydane przez Strojirenský Zkušební Ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czechy.

**Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0417/DC/CNBOP/2008**

**Okres ważności świadectwa:** od 06.10.2008r. do 05.10.2013r.



**DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

**dr inż. Eugeniusz W. Roguski**

Józefów, dnia: 06 października 2008r.