



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0416/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek:

**Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna w Jaśle
ul. Kadyiego 12
38-200 JASŁO**

- stwierdza, że wyrób:** Hydrant nadziemny DN80 PN16
typ A wg PN-EN 14384:2005
Nr kat. 8855
- produkowany przez:** Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna w Jaśle
ul. Kadyiego 12
38-200 JASŁO
- spełnia wymagania:** pkt. 3.21. zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0582/2008 z dnia 30.09.2008r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2692/BS/05 z dnia 20.12.2005r. wykonanych w Zakładzie - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP
3. Sprawozdanie z badań nr 30-7220 z dnia 29.02.2008r. oraz Certyfikat ZKP 1015-CPD-2008 nr E-30-00149-08 z dnia 29.02.2008r. wydane przez Strojirenský Zkušební Ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czechy.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0416/DC/CNBOP/2008

Okres ważności świadectwa: od 06.10.2008r. do 05.10.2013r.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 06 października 2008r.